


KES (runder Deckel)
2.50/1.00/1.60 (ohne Einmündungstrichter)

NZ_B_027

Massstab : 1:50/1:25/1:20	Datum : Sept. 2010
Bearbeitet : EM	Gesehen : CR


 LIEFERUNG
BAUSEITS

Längsschnitt 1:50




Einlage Erdungsseil gem. Plan NZ_B_043


Grundriss 1:50



Querschnitt 1:50




Schnittdetail 1:20




Grundriss 1:50

Armierung Boden



Grundriss 1:50


Armierung Wände



3cm Eisenüberdeckung


Schnitt A-A 1:25

Armierung



Grundriss 1:25

Armierung Decke



BAUOBJEKT	Liechtensteinische Kraftwerke Im alten Riet 17, FL-9494 Schaan Tel. +423 236 01 11, Fax +423 236 01 12 lk@lkw.li, www.lkw.li	 LKW unsere energie	BETONSTAHLLISTE NR. NZ_B_027_EL				
	KES 2.50/1.00/1.60		ZU PLAN NR. NZ_B_027				
BAUUNT.			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Datum Sept. 2010</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Gepr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Gez. EM</td> <td style="padding: 2px;">Rev.</td> </tr> </table>	Datum Sept. 2010	Gepr.	Gez. EM	Rev.
	Datum Sept. 2010	Gepr.					
Gez. EM	Rev.						
		BETONSTAHL GEMÄSS SIA-NORM 262 ERGÄNZUNG 262/1					
INGENIEUR	Wenaweser+Partner Bauingenieure AG Büro Schaan, Schmedgässle 2, FL-9494 Schaan Tel: +423 237 50 80 / Fax: +423 237 50 81 Büro Ruggell, Noflerstrasse 12, FL-9491 Ruggell Tel: +423 370 18 90 / Fax: +423 370 18 94 info@bauingenieure.li www.bauingenieure.li						

ZUSAMMENFASSUNG B500B							
Anzahl Pos.	Fix- und Lagerlängen Länge m	Gewicht kg	Meter- Gewicht kg/m	Durch- messer mm	Anzahl Pos.	Bearbeitet Länge m	Gewicht kg
2	34.80	13.746	0.395	8	1	9.78	3.863
3	74.40	45.905	0.617	10	1	40.00	24.680
1	33.80	30.014	0.888	12			
6	Gesamt	89.665			2	Gesamt	28.543
GESAMTMENGE 118.208							

Abstandhalter				Stützbügel	
Typ	Stückzahl	Länge Total m	Höhe cm	Stückzahl	Höhe cm
DISTANZKORB-H80MM-OHNE-FUSS	2	5.00	8.0		

Pos.	Stk.	d	Länge	Ges.L	Gewicht kg	Biegeform
1	40	10	1.00	40.00	24.680	
2	40	10	1.20	48.00	29.616	
3	26	12	1.30	33.80	30.014	
4	16	10	0.90	14.40	8.885	
5	12	10	1.00	12.00	7.404	
6	18	8	1.00	18.00	7.110	
7	6	8	1.63	9.78	3.863	
8	6	8	2.80	16.80	6.636	

NETZLISTE

Objekt: **Liechtensteinische Kraftwerke**
Im alten Riet 17, FL-9494 Schaan
Tel. +423 236 01 11, Fax +423 236 01 12
lkw@lkw.li, www.lkw.li



Trennplan Nr.: **NZ_B_027_NL**

zu Verlegeplan Nr.: **NZ_B_027**

Bauteil: **KES 2.50/1.00/1.60**

Datum: **Sept. 2010** gez: **EM** kontr:

Ingenieur: **Wenaweser + Partner AG**

Unternehmer:





Schmedgässle 2

FL-9494 Schaan

Liefertermin:

Bemerkung:

Lieferung mit Kranwagen ☐ ja ☐ nein



Lagermatten





☒ nach Trennplan bearbeitet

☐ unbearbeitet

Typ	Stück	Gewicht kg
K335	3	161.1

Total Gewicht kg **161.1**

Anzahl Mattenpos.



Distanzkörbe

mit oder ohne Kunststoff-Fuss

Länge 2.50m Bunde à 10Stück

Höhe mm	Stück	m	mit	ohne
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Anschlusskörbe AU forwa®

Länge 3.04m

Typ	Stück	m

Anschlusskörbe FIRIPA®

Länge 3.00m

Typ	Stück	m